



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ФГКУ «Специальное управление ФПС №25 МЧС России»
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Большой Камень, ул. В.Маслакова 10¹, тел. (42335) 5-16-54, e-mail: osip25@bk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел федерального государственного пожарного надзора, тел. 5-19-65
(наименование органа государственного надзора)

группа организации и осуществления ФГПН, г. Фокино, ул. Ключевая, 8
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора)

тел. (42339) 29-3-42, e-mail: ogpnfok@mail.primorye.ru
(номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 о назначении административного наказания

«30» января 2018 г.

ЗАТО г. Фокино

место составления: город, район

Я, государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России" по
должность, ф.и.о. лица, составившего протокол

пожарному надзору Ефременко Денис Сергеевич,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 4 в отношении

должностного лица - Алоушиной Светланы Александровны

(гражданин, должностное лицо, ИП, юридическое лицо)

проживающей: ЗАТО г. Фокино, ул. Марии Цукановой д. 12 кв. 36, 31.10.1966 г.р.,

для физических лиц – фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата и место рождения

уроженки с. Измайловка Ульяновской области, возбужденного по

для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, ИНН, реквизиты расчетного счета

ст.20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)

В присутствии законного представителя: -

Документ, удостоверяющий личность: -

Документ, удостоверяющий полномочия: -

Права и обязанности согласно ст. 25.1-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях мне доведены И

(подпись лица, законного представителя)

Перед рассмотрением дела физическое лицо / законный представитель предупрежден(о)

о применении специальных средств: не применялись

(каких, кем имело, подпись лица, законного представителя)

При рассмотрении дела ходатайств и отводов не поступило / поступили ходатайства отводы

(необязательно вычеркнуть, в случае поступления ходатайств и отводов излагается их суть в полном объеме)

УСТАНОВИЛ:

29 января 2018 года, в 15 часов 30 минут при осуществлении плановой выездной проверки за соблюдением законодательства о пожарной безопасности, в здании, эксплуатируемом Муниципальным бюджетным учреждением Центр культуры и искусства «Спутник» по адресу: Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Усатого, 18, выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Алдушина Светлана Александровна, являясь директором Муниципального бюджетного учреждения Центр культуры и искусства «Спутник», нарушила требования пожарной безопасности, установленные правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390 2, 12, 14, 20, 22, 23ж, 23к, 33, 42б, 42в, 42ж, 43, 108; Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 64, п. 7 ст. 83, ст. 84, ст. 103, таблица 29; ГОСТ Р 12.4.026-2015 г. «Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения» п. 1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 таблица 2, п. 7.2.5, приложение «К», приложение «Л»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 г. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные» п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п. 5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п.6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» приложение п. 6; Приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ» п. 200, 212; Сводом правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 5.4.11; Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ п. 1.1, 5 ст. 12; СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 5.14*, 6.16; 6.25*, 7.4, 7.17 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" п. 3.9; Приказом МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" п. 7, приложение 1.

а именно:

- не обеспечено наличие на путях эвакуации (коридор, холл, фойе, лестничная клетка) фотолюминесцентной эвакуационной системы, монтаж которой осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС России (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 53, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 200 Приказа Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; п. 1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 таблица 2, п. 7.2.5, приложение «К», приложение «Л»; ГОСТ Р 12.4.026-2015 г. «Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»; п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п. 5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п.6.6.6, п.6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 г. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные»; п. 33, п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.; п. 6 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений») – Алдушина С.А.;

- не обеспечена (не подтверждена) работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (ст. 6; ч. 2, ч. 3 ст. 82; ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.9 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и

сооружениях"; проект ООО «ОКО-2000» 2008-70-ПС, СО) – Алдушина С.А.;

- не обеспечена обработка деревянных элементов конструкции сценической коробки огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия (ст.4, таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 212 Приказа Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г) – Алдушина С.А.;

- не обеспечена обработка сценического оформления (занавес сцены) огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия (п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г) – Алдушина С.А.;

- не обеспечено наличие на дверях складских помещений, помещения вентиляционной камеры электроцитовой и костюмерной обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.) – Алдушина С.А.;

- не обеспечено размещение знака о запрете курения у входа в здание (п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390; п. 1.1, п. 5 ст. 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ) – Алдушина С.А.;

- утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности на объект не соответствует требованиям, установленным разделом VIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) – Алдушина С.А.;

- допущена эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника (кабинет слесаря, помещение теплового узла, мужской сан. узел.) (п. 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) – Алдушина С.А.;

- не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, не реже 1 раза в полугодие (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.) – Алдушина С.А.;

- декларация пожарной безопасности не уточнена или не разработана вновь после изменения требований пожарной безопасности в соответствии с Приложением 1 приказа МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 (ст.64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7 приказа МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" Приложение 1") – Алдушина С.А.;

- не обеспечено наличие на объекте инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.) – Алдушина С.А.;

- заполнение проема ограждающей конструкции помещения костюмерной, расположенной на 1 этаже здания, не соответствует требуемому пределу огнестойкости (установлена металлическая дверь без сертификата соответствия) (п. 5.14*, 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») – Алдушина С.А.;

- заполнение проема ограждающей конструкции складского помещения (Лит А1 помещение № 10 согласно технического паспорта) не соответствует требуемому пределу огнестойкости (п.

- 5.14*. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») – Алдушина С.А.;
- допущено использование электрической розетки с неисправным корпусом на сцене в зрительном зале (п. 42 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.) – Алдушина С.А.;
 - не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, дымо-газо-непроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров в стене помещения электроцитовой в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.) – Алдушина С.А.;
 - допущено складирование горючих материалов в помещении электроцитовой (п. 42 «жс» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.) – Алдушина С.А.;
 - допущено размещение мебели (стульев) на подходе к первичным средствам пожаротушения в помещении зеркального зала (п. 23 «ж» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.) – Алдушина С.А.;
 - допущено хранение горючих материалов под лестничным маршем в районе эвакуационного выхода № 2 (п. 23 «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.) – Алдушина С.А.;
 - противопожарные двери складских помещений, помещения вент. камеры, щитовой и костюмерной не имеют устройств для самозакрывания (п. 7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») – Алдушина С.А.;
 - допущено размещение мебели (тумба) на подходе к первичным средствам пожаротушения (пожарному крану) в методическом кабинете (п. 23 «жс» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.) – Алдушина С.А.;
 - для отделки стен зрительного зала на путях эвакуации применены материалы, не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этих материалов (покрытие стен в зрительном зале выполнено из деревянных плит) то есть использованы материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») – Алдушина С.А.;
 - для покрытия пола на путях эвакуации в зрительном зале применены материалы, не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этих материалов (покрытие пола в зрительном зале выполнено из деревянных досок, окрашенных краской) то есть использованы материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» таблица 29 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») – Алдушина С.А.;
 - ширина эвакуационных выходов, ведущих в фойе первого этажа менее 0.8 м (п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») – Алдушина С.А.;

за что предусмотрена административная ответственность ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 2.4 / 2.10, 23.34 ч. 2 п. 7, 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание смягчающее обстоятельство – раскаяние лица, совершившего административное правонарушение (статья 4.2 ч.1 п.1 КоАП РФ); обстоятельство, отягчающее ответственность (статья 4.3 КоАП РФ), исключаящих производство по делу об административном правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ) не усматривается

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать

должностное лицо

(гражданин, должностное лицо, ИП, наименование юридического лица)

Алдушину Светлану Александровну

фамилия, имя, отчество физического лица

ВИНОВНЫМ в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде:

предупреждения

указать вид административного наказания

в соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного правонарушения:

не изымались

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест: арест не накладывался

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства:

отсутствуют

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении

отсутствуют

именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

в вышестоящий орган - ДНД и ПР МЧС России по адресу: г. Москва, ул. Ватутина, 1;

вышестоящему должностному лицу – заместителю главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» по пожарному надзору Клевцову Л.В. по адресу: ГО Большой Камень, ул. им. В.А.Маяковского, 10А;

либо в: Фокинский городской суд по адресу: ЗАТО г. Фокино, ул. Центральная, 4, юридическим лицом в арбитражный суд, находящийся по адресу: - _____

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении 09.02.2018 г. вступает в законную силу.

дата

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате суммы штрафа, по истечении срока, установленного ч.1 ст.32.2 КоАП РФ, сумма будет взыскана в принудительном порядке. На основании ст. 32.2 КоАП РФ настоящее постановление _____ будет направлено для

дата направления

исполнения судебному приставу-исполнителю.

Кроме того, неуплата штрафа в установленный срок, в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, влечет наложение административного наказания в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Порядок обжалования постановления и оплаты штрафа мне разъяснены и понятны.

V 

Алдушина С.А.
фамилия и инициалы

Денежные средства внести на следующие реквизиты:

номер счета: 40101810900000010002; Банк получатель платежа: Дальневосточный ГУ Банка России; БИК: 040507001; Получатель платежа: УФК по Приморскому краю (ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России"); КБК: 177 116 27000 01 7000 140; ИНН: 2503016970; КПП: 250301001; ОКТМО-05 706 000

Постановление вынес:

Государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление
ФПС № 25 МЧС России" по пожарному надзору
Ефременко Д.С.

должность, фамилия и инициалы



Копию настоящего постановления получил(а):

«30» января 2018 г.

директор МБУ ЦКИ «Спутник
должность

V 

Алдушина С.А.
фамилия и инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

(дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, № почтового отделения и № квитанции заказного письма)

Постановление № 3 от "30" января 2018 г. исполнено "___" _____ 20__ г.

(документ подтверждающий оплату, №, дата)

Постановление направлено для принудительного исполнения "___" _____ 20__ г.
Исх. № _____